

Протокол
проведения публичных слушаний
по актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования
«Майминское сельское поселение» на период до 2028 года, Схемы
теплоснабжения муниципального образования «Кызыл-Озекское сельское
поселение» на период до 2028 года, Схемы теплоснабжения муниципального
образования «Соузгинское сельское поселение» на период до 2028 года
(актуализация на 2024 год)

проведенного: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина,
д. 22 (зал заседаний администрации муниципального образования «Майминский
район»).

Дата и время проведения: 27.06.2023, 10.00 ч.

Повестка дня:

1. Рассмотрение проекта актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Майминское сельское поселение» на период до 2028 года (актуализация на 2024 год).
2. Рассмотрение проекта актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Кызыл-Озекское сельское поселение» на период до 2028 года (актуализация на 2024 год).
3. Рассмотрение проекта актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Соузгинское сельское поселение» на период до 2028 года (актуализация на 2024 год).

Присутствовали:

- От Администрации муниципального образования «Майминский район»:
- Абрамов Николай Викторович – Первый заместитель Главы Администрации - Председатель слушаний;
 - Гранин Алексей Анатольевич – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации;
 - Коростелева Ольга Александровна – заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации – секретарь слушаний.
- От ООО «СтройЭнергоИнновации» (разработчик проектов, в режиме ВКС):
- Катянин Михаил Сергеевич – инженер.

Всего в публичных слушаниях приняли участие 7 человек, список прилагается.

Ход слушаний:

Председатель Абрамов Н.В. открыл публичные слушания, приветствовал участников слушаний вступительным словом.

Для проведения слушаний предложил присутствующим следующий регламент: время выступления – 10-15 мин., прения – не более 3 мин. на каждый вопрос.

Предложения и замечания по регламенту не поступили.

Председатель озвучил порядок проведения публичных слушаний:

1. Выступление инженера ООО «СтройЭнергоИнновации» Катятин М.С. (разработчик проекта) по проекту актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Майминское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний по проекту актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Майминское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года.

3. Выступление инженера ООО «СтройЭнергоИнновации» Катятин М.С. (разработчик проекта) по проекту актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Кызыл-Озекское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года.

4. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний по проекту актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Кызыл-Озекское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года.

5. Выступление инженера ООО «СтройЭнергоИнновации» Катятин М.С. (разработчик проекта) по проекту актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Соузгинское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года.

6. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний по проекту актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Соузгинское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года.

Председатель слушаний сообщил о том, что Актуализация схем теплоснабжения производится на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» и предложений от теплоснабжающих организаций, поступивших в адрес Администрации муниципального образования «Майминский район».

Целью проведения публичных слушаний является выявление общественного мнения о разработанных проектах актуализации схем теплоснабжения указанных муниципальных образований, внесение предложений и изменений в проекты.

1 июня 2023 года на официальном сайте Администрации муниципального образования «Майминский район» размещены проекты рассматриваемых актуализированных схем теплоснабжения и уведомление о принятии замечаний и предложений в срок до 20 июня 2023 года. Замечания в установленный срок от заинтересованных лиц не поступили.

Выступили:

Катянин М.С. доложил о проведенной работе по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Майминское сельское поселение» на период до 2028 года, схемы теплоснабжения муниципального образования «Кызыл-Озекское сельское поселение» на период до 2028 года, схемы теплоснабжения муниципального образования «Соузгинское сельское поселение» на период до 2028 года (актуализация на 2024 год).

При подготовке проектов учтены предложения от теплоснабжающих организаций ООО «Сибирь-тепловая компания», ООО «Энерго Алтай», МУП «Кристалл» и Администрации муниципального образования «Майминский район» для включения мероприятий в проекты.

В соответствии с техническим заданием произведен анализ потенциальных угроз на системах теплоснабжения и предложены мероприятия по их нивелированию, оценка надежности систем теплоснабжения и предусмотрены мероприятия по их подготовке к безаварийной работе, а также сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.

Вопросы и замечания к докладчику не поступили.

Гранин А.А.:

В ходе подготовки проектов актуализации в Администрацию поступили 2 письма с предложениями от теплоснабжающих организаций:

- **ООО «Сибирь-тепловая компания»** предлагает исключить из проекта схемы теплоснабжения муниципального образования «Майминское сельское поселение» следующие мероприятия;

- по модернизации котельной № 5 и строительства тепловой сети;
- по модернизации котельной № 2;
- по присоединению (строительству тепловой сети, устройству ЦТП) МКД по ул. Карьерная в зоне действия котельной № 28.

Предлагается внести корректировки в табличную часть схемы в части баланса тепловой энергии, отпускаемой котельными ООО «Сибирь-тепловая компания», оборудования котельных в соответствии с актуальными данными.

- **ООО «Энерго Алтай»** для включения в проект актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Майминское сельское поселение» предложены следующие мероприятия:

1. В зоне действия системы теплоснабжения «Система теплоснабжения: с. Майма, ул. Березовая роща 1Ж» (котельная № 13) планируется строительство объектов социального назначения (МКД). В ООО «Энерго Алтай» имеется 1 заявка на подключение ООО «Строительное управление № 1» на технологическое присоединение МКД, установлена плата за подключение МКД с тепловой нагрузкой 0,44 Гкал/ч, в т.ч. отопление – 0,258 Гкал/ч, ГВС – 0,186 Гкал/ч.

В 2022 году начаты мероприятия по модернизации котельной № 13 путем установки дополнительного водогрейного котла типа «Buderus» SK 745 мощностью 1,85 МВт (1,59 Гкал/ч), предназначенного для работы на газе – как на основном виде топлива, и на дизельном – как резервном, модернизация будет завершена в 2023 году.

Стоимость модернизации «Система теплоснабжения: с. Майма, ул. Березовая роща 1Ж (котельная № 13)» составляет 9266,4 тыс. руб.

Установленная мощность котельной № 13 в 2022 году составляет 3,7 МВт (3,18 Гкал/ч), присоединенная нагрузка сложилась 3,95 МВт (3,401 Гкал/ч), дефицит мощности 0,55 МВт (0,47 Гкал/ч).

В результате модернизации котельной № 13 и подключения МКД с 2023 года мощность котельной увеличится до 5,55 МВт (4,77 Гкал/ч), и присоединенная нагрузка составит 4,11 МВт (3,553 Гкал/ч), в результате сложится резерв мощности 1,26 МВт (1,085 Гкал/ч).

2. На сегодняшний день котельная № 1 работает с дефицитом мощности.

С целью покрытия дефицита мощности котельной № 1 и обеспечения потребности АО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 217» в 2024 году планируется провести модернизацию котельной № 1 путём замены одного котла мощностью 3 МВт на котёл 6,5 МВт. В результате проведения запланированной модернизации котельной № 1 путём увеличения её мощности на 3,5 МВт возможно создать резерв мощности 1,41 МВт.

Планируемая стоимость модернизации котельной составляет 22615,476 тыс. руб. с НДС, расходы по технологическом присоединению с учётом необходимости замены участка сети на больший диаметр и прокладки новой сети к планируемому к строительству МКД по ул. Ленина, д. 28 составят 2357,339 тыс. руб. с НДС.

Предложенные ООО «Сибирь-тепловая компания» и ООО «Энерго Алтай» мероприятия включены в проект актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Майминское сельское поселение» на период до 2028 года (актуализация на 2024 год).

При проведении публичных слушаний по проектам актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Майминское сельское поселение» на период до 2028 года, Схемы теплоснабжения муниципального образования «Кызыл-Озекское сельское поселение» на период до 2028 года, Схемы теплоснабжения муниципального образования «Союзгинское сельское

поселение» на период до 2028 года (актуализация на 2024 год) замечаний и предложений не поступило.

В ходе обсуждения от Председателя Абрамова Н.В. поступило предложение утвердить представленные проекты актуализации схем теплоснабжения.

Председатель Абрамов Н.В.: Учитывая, что порядок проведения актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Майминское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года, Схемы теплоснабжения муниципального образования «Кызыл-Озекское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года, Схемы теплоснабжения муниципального образования «Союзгинское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года соответствует Федеральному Закону от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Требованиям к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждению, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154, предлагаю принять актуализированные схемы теплоснабжения муниципальных образований «Майминское сельское поселение», «Кызыл-Озекское сельское поселение», «Союзгинское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года (актуализация на 2024 год).

Решение: Заслушав выступление разработчика проектов актуализации схем теплоснабжения, представителя Администрации муниципального образования «Майминский район» и участников публичных слушаний, ознакомившись с представленными материалами:

1. Считать публичные слушания по вопросу актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Майминское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года (актуализация на 2024 год) состоявшимися.

2. Считать публичные слушания по вопросу актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Кызыл-Озекское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года (актуализация на 2024 год) состоявшимися.

3. Считать публичные слушания по вопросу актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Союзгинское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года (актуализация на 2024 год) состоявшимися.

4. Рекомендовать Администрации муниципального образования «Майминский район»:

- подготовить заключение по итогам публичных слушаний;
- разместить протокол и заключение о результатах публичных слушаний на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Майминский район» не позднее 30.06.2023;

- Главе муниципального образования «Майминский район» утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования «Майминское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года (актуализация на 2024 год), актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования «Кызыл-Озекское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года (актуализация на 2024 год) и актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования «Соузгинское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года (актуализация на 2024 год) в течение 7 рабочих дней со дня размещения указанного итогового документа (протокола) на официальном сайте муниципального образования «Майминский район»;

- Отделу ЖКХ Администрации муниципального образования «Майминский район» в течение 15 календарных дней со дня утверждения актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Майминское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года (актуализация на 2024 год), актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Кызыл-Озекское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года (актуализация на 2024 год), актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Соузгинское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года (актуализация на 2024 год) разместить соответствующие схемы в полном объеме на официальном сайте.

Председатель слушаний:



Н.В. Абрамов

Секретарь слушаний:



О.А. Коростелева

Список участников публичных слушаний
по актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования
«Майминское сельское поселение» на период до 2028 года, Схемы
теплоснабжения муниципального образования «Кызыл-Озекское сельское
поселение» на период до 2028 года, Схемы теплоснабжения муниципального
образования «Соузгинское сельское поселение» на период до 2028 года
(актуализация на 2024 год)

с. Майма

27 июня 2023 г.

От Администрации муниципального образования «Майминский район»:

1. Абрамов Николай Викторович – Первый заместитель Главы Администрации
2. Гранин Алексей Анатольевич – начальник отдела ЖКХ
3. Коростелева Ольга Александровна – заместитель начальника отдела ЖКХ

От ООО «СтройЭнергоИнновации» (разработчик проектов, в режиме ВКС):

4. Катянин Михаил Сергеевич - инженер

От ООО «Сибирь-тепловая компания»:

5. Пичужкин Максим Дмитриевич – Исполнительный директор

От ООО «Энерго Алтай»:

6. Усольцев Вячеслав Вячеславович – Главный инженер
7. Могильников Андрей Валерьевич – начальник ПТО