

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 8000380911

для присоединения к электрическим сетям
Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"

Администрация муниципального образования "Майминский район"

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: *электроустановки жилого дома.*
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: *электроустановка жилого дома, расположенный по адресу: РФ, Республика Алтай, Майминский район, Кызыл-Озекское сельское поселение, п. Алферово, ул. Молодежная, кадастровый номер земельного участка 04:01:011102:687.*
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: *15 кВт.*
- 3.а. Ранее присоединенная мощность по объекту *отсутствует.*
4. Категория надежности: *Третья.*
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: *0,23 кВ.*
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: *2019г.*
7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

1 точка присоединения: максимальная мощность 15 кВт.

<i>Линия (0,4)</i>	<i>Проектируемая</i>
<i>Линия (0,4)</i>	<i>ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-23-13</i>
<i>Ячейка ТП</i>	<i>Присоединение ЛЭП №2</i>
<i>ТП</i>	<i>ТП-1-23-13</i>
<i>Линия (3/6/10)</i>	<i>Л-1-23 Алферово</i>
<i>Ячейка ПС</i>	<i>Присоединение Л-1-23 Алферово</i>
<i>ПС</i>	<i>ПС «Сигнал» №1</i>

8. Основной источник питания: *ПС "Сигнал" №1.*
9. Резервный источник питания: *отсутствует.*

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Организационные мероприятия:

- 10.1.1. Подготовка технических условий на технологическое присоединение.
- 10.1.2. Проверка выполнения технических условий со стороны Заявителя.
- 10.1.3. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств Заявителя.

10.2. Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" для электроснабжения объектов заявителя: *выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.*

- 10.2.1. *От ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-23-13 до границ земельного участка Заявителя запроектировать и построить ЛЭП 0,4 кВ. Способ прокладки, марку и сечение кабеля определить проектом.*
- 10.2.2. *Определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-23-13.*
- 10.2.3. *Выполнить монтажные и пусконаладочные работы средств АИИС УЭ в точках технологического присоединения электроустановок потребителя к электрическим сетям филиала (на границе балансовой принадлежности).*

11. Заявитель осуществляет:

- 11.а. Монтаж вводно-распределительного устройства (ВРУ) объекта;
- 11.б. Ввод до ВРУ объекта выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП. Место прокладки кабеля или провода должно быть доступно для беспрепятственного осмотра по всей длине прокладки.
- 11.1. Требования по проектированию схемы электроснабжения от точки присоединения к сети МРСК: разработать проектную документацию в границах земельного участка Заявителя в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87;
- 11.2. Требования по проектированию и установке устройств:
- 11.2.1. Коммутационных аппаратов, аппаратов защиты: установить отключающий аппарат, предусмотреть возможность его опломбирования;
- 11.2.2. Учета электрической энергии: не требуется;
- 11.2.3. Защитного заземления: заземление выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ.
- 11.2.4. Защиты и автоматики: не требуется.
- 11.3. Мероприятия по обеспечению резервным источником питания энергопринимающих устройств, требующих повышенной надежности электроснабжения в соответствии с требованиями НТД: не требуется.
- 11.4. Требования по согласованию проектной документации с Сетевой организацией и федеральным органом исполнительной власти по технологическому надзору: при разработке проектной документации согласно п. 11.1 настоящих ТУ согласовать ее со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством.
- 11.5. Требования по предоставлению заключений экспертных организаций по проектной документации, освидетельствования технического состояния энергоустановок: после выполнения технических условий энергопринимающее устройство предъявить представителю Сетевой организации для составления акта о выполнении ТУ, акта об осуществлении технологического присоединения, акта допуска прибора учета к эксплуатации и согласования расчетной схемы учета электроэнергии.

Дополнительные сведения:

- Запрещается строительство и производство любых работ в охранных зонах электрических сетей, принадлежащих ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» без предварительного согласования;
- Запрещается самовольное включение электроустановки, изменение схемы электроснабжения и увеличение нагрузки сверх разрешенной.
- Указанная в настоящих технических условиях точка присоединения к электрическим сетям ПАО "МРСК Сибири" на момент заключения договора о технологическом присоединении является условной и окончательно фиксируется в документах о технологическом присоединении (акт о технологическом присоединении), что не требует внесения изменений в данные технические условия для последующего осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 5 лет со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Начальник сектора перспективного развития филиала ПАО «МРСК Сибири» - «ГАЭС»

Толстых Евгений Владимирович

«___» _____ 201_г



КРИСТАЛЛ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «КРИСТАЛЛ»
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙМИНСКИЙ РАЙОН»

649100, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, С. МАЙМА
УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 33, ОФИС 3
ТЕЛ. 8 (38844) 22 502
ИНН/КПП 0400006310/0400001001

№ _____
на № _____ от _____

Главе Администрации
МО «Майминский район»
Птицыну Р.В.

Заключение

**О возможности подключения (технологического присоединения)
к водопроводным сетям земельного участка кадастровый номер**

04:01:011102:687.

**расположенного по адресу: Майминский район, п. Алферово
ул. Молодежная**

Возможности подключения (технологического присоединения)
вышеупомянутого земельного участка к существующим водопроводным
сетям МУП «Кристалл» нет.

Главный инженер МУП «Кристалл» _____



В.Г. Тяменко

Заключение получил _____ / _____

« _____ » _____ 2019г.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федерального агентства геодезической и картографической информации» по Республике Алтай
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 05.04.2019, поступившего на рассмотрение 05.04.2019, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:


Земельный участок				Раздел 1 Лист 1	
вид объекта недвижимости					
Лист №1	Раздел 1	Всего листов раздела 1: 1	Всего разделов: 2	Всего листов выписки: 2	
5 апреля 2019г. № КУВН-001/2019-7904405					
Кадастровый номер:				04:01:011102:687	
Номер кадастрового квартала:				04:01:011102	
Дата присвоения кадастрового номера:				28.11.2018	
Ранее присвоенный государственный учетный номер:				данные отсутствуют	
Адрес (местоположение):				Российская Федерация, Республика Алтай, Майминский район, Кызыл-Озекское сельское поселение, п. Алферово, ул. Молодежная	
Площадь, м2:				720 +/- 9	
Кадастровая стоимость, руб:				235339,2	
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:				данные отсутствуют	
Категория земель:				Земли населенных пунктов	
Виды разрешенного использования:				Для индивидуального жилищного строительства. Для индивидуальной жилой застройки	
Статус записи об объекте недвижимости:				Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные". Дата истечения временного характера сведений об объекте недвижимости: 01.03.2022.	
Особые отметки:				Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. Сведения для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.	
Получатель выписки:				Чичинов Амаду (представитель заявителя), Заявитель: Администрация МО "Майминский район"	

полное наименование должности		подпись		инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
Вид объекта недвижимости			
Лист №1 Раздел 3	Всего листов раздела 3: 1		Всего разделов: 2
5 апреля 2019г. № КУВН-001/2019-7904405		Всего листов выписки: 2	
Кадастровый номер:	04:01:011102:687		
План (чертеж, схема) земельного участка			



Масштаб 1:400

Условные обозначения:

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

M.L.