

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 8000392455

для присоединения к электрическим сетям
Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Горно- Алтайские электрические сети"

Администрация муниципального образования "Майминский район"

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: *электроустановки жилого дома.*
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: *жилой дом, расположенный по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Майминское сельское поселение, с. Майма, ул. Гидростроителей, кадастровый номер земельного участка 04:01:010202:1089.*
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: *15 кВт.*
- 3.а Ранее присоединенная мощность по объекту *отсутствует* кВт.
4. Категория надежности: *Третья.*
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: *0,23 кВ.*
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: *2020г.*
7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:
Точка присоединения: максимальная мощность 15 кВт.

<i>Опора (0,4)</i>	<i>Проектируемая</i>
<i>Линия (0,4)</i>	<i>ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-7-14</i>
<i>Ячейка ТП</i>	<i>Присоединение ЛЭП №1</i>
<i>ТП</i>	<i>ТП-14-7-14</i>
<i>Линия (3/6/10)</i>	<i>Л-14-7 ГЭСстрой</i>
<i>Ячейка ПС</i>	<i>Присоединение Л-14-7 Гэсстрой</i>
<i>ПС</i>	<i>ПС «Майминская» №14</i>
8. Основной источник питания: *ПС "Майминская" №14.*
9. Резервный источник питания: *отсутствует.*
- 10. Сетевая организация осуществляет:**
 - 10.1. Организационные мероприятия:
 - 10.1.1. Подготовка технических условий на технологическое присоединение.
 - 10.1.2. Проверка выполнения технических условий со стороны Заявителя.
 - 10.1.3. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств Заявителя.
 - 10.2. Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Горно- Алтайские электрические сети" для электроснабжения объектов заявителя: *выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.*
 - 10.2.1. *От ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-7-14 до границы земельного участка Заявителя запроектировать и построить ЛЭП 0,4 кВ. Номер отпаечной опоры, способ прокладки, марку и сечение линии определить проектом;*
 - 10.2.2. *Выполнить монтажные и пусконаладочные работы средств АИИС УЭ в точках технологического присоединения электроустановок потребителя к электрическим сетям филиала (на границе балансовой принадлежности).*

11. Заявитель осуществляет:

- 11.а. *Монтаж вводно-распределительного устройства (ВРУ) объекта;*
- 11.б. *Ввод до ВРУ объекта выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП. Место прокладки кабеля или провода должно быть доступно для беспрепятственного осмотра по всей длине прокладки.*
- 11.1. Требования по проектированию схемы электроснабжения от точки присоединения к сети МРСК: *разработать проектную документацию в границах земельного участка Заявителя в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87;*
- 11.2. Требования по проектированию и установке устройств:
 - 11.2.1. Коммутационных аппаратов, аппаратов защиты: *установить отключающий аппарат, предусмотреть возможность его опломбирования;*
 - 11.2.2. Учета электрической энергии: *не требуется;*
 - 11.2.3. Защитного заземления: *заземление выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ.*
 - 11.2.4. Защиты и автоматики: *не требуется.*
- 11.3. Мероприятия по обеспечению резервным источником питания энергопринимающих устройств, требующих повышенной надежности электроснабжения в соответствии с требованиями НТД: *не требуется.*
- 11.4. Требования по согласованию проектной документации с Сетевой организацией и федеральным органом исполнительной власти по технологическому надзору: *при разработке проектной документации согласно п. 11.1 настоящих ТУ согласовать ее со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством.*
- 11.5. Требования по предоставлению заключений экспертных организаций по проектной документации, освидетельствования технического состояния энергоустановок: *после выполнения технических условий энергопринимающее устройство предъявить представителю Сетевой организации для составления акта о выполнении ТУ, акта об осуществлении технологического присоединения, акта допуска прибора учета к эксплуатации и согласования расчетной схемы учета электроэнергии.*

Дополнительные сведения:

- *Запрещается строительство и производство любых работ в охранных зонах электрических сетей, принадлежащих ПАО «МРСК Сибири» - «Горно- Алтайские электрические сети» без предварительного согласования;*
 - *Запрещается самовольное включение электроустановки, изменение схемы электроснабжения и увеличение нагрузки сверх разрешенной.*
 - *Указанная в настоящих технических условиях точка присоединения к электрическим сетям ПАО "МРСК Сибири" на момент заключения договора о технологическом присоединении является условной и окончательно фиксируется в документах о технологическом присоединении (акт о технологическом присоединении), что не требует внесения изменений в данные технические условия для последующего осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям.*
12. Срок действия настоящих технических условий составляет 5 лет со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Начальник сектора перспективного
развития филиала ПАО «МРСК Сибири»
- «ГАЭС»

Толстых Евгений Владимирович

« ____ »

201_г



КРИСТАЛЛ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «КРИСТАЛЛ»
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙМИНСКИЙ РАЙОН»

649100, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, С. МАЙМА
УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 33, ОФИС 3
ТЕЛ. 8 (38844) 22 502
ИНН/КПП 0400006310/0400001001

№ _____
на № _____ от _____

Главе Администрации
МО «Майминский район»
Птицыну Р.В.

Заключение

О возможности подключения (технологического присоединения)
к водопроводным сетям земельного участка кадастровый номер
04:01:010202:1089.

расположенного по адресу: Майминский район с. Майма
ул. Гидростроителей

Подключение (технологическое присоединение) вышеупомянутого
земельного участка **возможно**, к существующим водопроводным сетям
МУП «Кристалл».

Главный инженер МУП «Кристалл»



В.Г. Тяменко

Заключение получил _____ / _____ /

«___» _____ 20__ г.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 08.08.2019, поступившего на рассмотрение 08.08.2019, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Земельный участок				Раздел 1 Лист 1	
вид объекта недвижимости					
Лист №1	Раздел 1	Всего листов раздела 1: 1	Всего разделов: 2	Всего листов выписки: 2	
8 августа 2019г. № КУВР-001/2019-19577515					
Кадастровый номер:				04:01:010202:1089	
Номер кадастрового квартала:				04:01:010202	
Дата присвоения кадастрового номера:				16.07.2019	
Ранее присвоенный государственный учетный номер:				данные отсутствуют	
Адрес (местоположение):				Российская Федерация, Республика Алтай, Майминский район, Майминское сельское поселение, с. Майма, ул. Гидростроителей	
Площадь, м2:				1000 +/- 11	
Кадастровая стоимость, руб:				686480	
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:				данные отсутствуют	
Категория земель:				Земли населенных пунктов	
Виды разрешенного использования:				Для ведения личного подсобного хозяйства	
Статус записи об объекте недвижимости:				Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"	
Особые отметки:				Сведения для заполнения раздела: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.	
Получатель выписки:				Чичинов Амаду (представитель заявителя), Заявитель: Администрация МО Майминский район	

полное наименование должности		подпись		инициалы, фамилия	

М.П.

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист №1 Раздел 3	Всего листов раздела 3: 1	Всего разделов: 2	Всего листов выписки: 2
8 августа 2019г. № КУВИ-001/2019-19577515			
Кадастровый номер:		04:01:010202:1089	
План (чертеж, схема) земельного участка			
Масштаб 1:400	Условные обозначения:		
полное наименование должности		подпись	инициалы, фамилия

М.П.