

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 8000388368**  
для присоединения к электрическим сетям  
Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"

**Администрация муниципального образования "Майминский район"**

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: *электроустановки жилого дома.*
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: *электроустановка жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Алтай, Майминский район, Бирюлинское сельское поселение, п. Филиал, кадастровый номер земельного участка 04:01:031002:279.*
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: *15 кВт.*
- 3.а. Ранее присоединенная мощность по объекту *отсутствует.*
4. Категория надежности: *Третья.*
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: *0,23 кВ.*
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: *2020г.*
7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

*Точка присоединения: максимальная мощность 15 кВт.*

<i>Линия (0,4)</i>	<i>Проектируемая</i>
<i>ТП</i>	<i>Проектируемая</i>
<i>Линия (3/6/10)</i>	<i>Проектируемая</i>
<i>Линия (3/6/10)</i>	<i>Л-1-12 Бирюля</i>
<i>Ячейка ПС</i>	<i>Присоединение Л-1-12 Бирюля</i>
<i>ПС</i>	<i>ПС «Сигнал» №1</i>

8. Основной источник питания: *ПС "Сигнал" №1.*
9. Резервный источник питания: *отсутствует.*

**10. Сетевая организация осуществляет:**

- 10.1. Организационные мероприятия:
  - 10.1.1. Подготовка технических условий на технологическое присоединение.
  - 10.1.2. Проверка выполнения технических условий со стороны Заявителя.
  - 10.1.3. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств Заявителя.
- 10.2. Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" для электроснабжения объектов заявителя: *выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.*
  - 10.2.1. *Запроектировать и построить ТП 10 кВ. Тип и мощность трансформатора определить проектом;*
  - 10.2.2. *От ВЛ 10 кВ Л-1-12 Бирюля до проектируемой ТП 10 кВ (п. 10.2.1.) запроектировать и построить ЛЭП 10 кВ. Номер отпаечной опоры, способ прокладки ЛЭП, марку и сечение линии определить проектом*
  - 10.2.3. *Определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре от ВЛ 10 кВ Л-1-12 Бирюля.*

10.2.4. От проектируемой ТП 10 кВ (п. 10.2.1.) до границ земельного участка Заявителя запроектировать и построить ЛЭП 0,4 кВ. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом.

## 11. Заявитель осуществляет:

- 11.а. Монтаж измерительного комплекса учета энергии, соответствующего требованиям «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442);
- 11.б. Перед прибором учета установить отключающий аппарат, предусмотреть возможность его опломбирования;
- 11.в. Ввод до щита учета выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП. Место прокладки кабеля или провода должно быть доступно для беспрепятственного осмотра по всей длине прокладки.
- 11.1. Требования по проектированию схемы электроснабжения от точки присоединения к сети МРСК: разработать проектную документацию в границах земельного участка Заявителя в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87;
- 11.2. Требования по проектированию и установке устройств:
- 11.2.1. Коммутационных аппаратов, аппаратов защиты: перед прибором учета установить отключающий аппарат, предусмотреть возможность его опломбирования;
- 11.2.2. Учета электрической энергии: выполнить в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442), ПУЭ;
- 11.2.3. Защитного заземления: заземление выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ.
- 11.2.4. Защиты и автоматики: не требуется.
- 11.3. Мероприятия по обеспечению резервным источником питания энергопринимающих устройств, требующих повышенной надежности электроснабжения в соответствии с требованиями НТД: не требуется.
- 11.4. Требования по согласованию проектной документации с Сетевой организацией и федеральным органом исполнительной власти по технологическому надзору: при разработке проектной документации согласно п. 11.1 настоящих ТУ согласовать ее со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством.
- 11.5. Требования по предоставлению заключений экспертных организаций по проектной документации, освидетельствования технического состояния энергоустановок: после выполнения технических условий энергопринимающее устройство предъявить представителю Сетевой организации для составления акта о выполнении ТУ, акта об осуществлении технологического присоединения, акта допуска прибора учета к эксплуатации и согласовании расчетной схемы учета электроэнергии.

### Дополнительные сведения:

- Запрещается строительство и производство любых работ в охранных зонах электрических сетей, принадлежащих ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» без предварительного согласования;
- Запрещается самовольное включение электроустановки, изменение схемы электроснабжения и увеличение нагрузки сверх разрешенной.
- Указанная в настоящих технических условиях точка присоединения к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» на момент заключения договора о технологическом присоединении является условной и окончательно фиксируется в документах о технологическом присоединении (акт о технологическом присоединении), что не требует внесения изменений в данные технические условия для последующего осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 5 лет со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Сибири» - «ГАЭС»

Райдер Сергей Владимирович

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_г



**КРИСТАЛЛ**  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ «КРИСТАЛЛ»  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙМИНСКИЙ РАЙОН»

645100, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, С. МАЙМИН  
УЛ. ЗАВОДСКАЯ, ЗД. ОФИС 3  
ТЕЛ. В (38844) 22 502  
ИНН 540701 04000033160400001001

№ \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главе Администрации  
МО «Майминский район»  
Птицыну Р.В.

**Заключение**  
**О возможности подключения (технологического присоединения)**  
**к водопроводным сетям земельного участка кадастровый номер**  
**04:01:031002:279**  
**расположенного по адресу: Майминский район, Бирюлинское СП**  
**п. Филиал**

Возможности подключения (технологического присоединения)  
вышеупомянутого земельного участка к существующим водопроводным  
сетям МУП «Кристалл» нет.

/ Главный инженер МУП «Кристалл» \_\_\_\_\_ В.Г. Тяменко



Заключение получил \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Исп. Могильников А.В.  
т. 838844 21-3-25

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:


Земельный участок		Всего листов выписки: 2	
вид объекта недвижимости			
Лист №1	Раздел 1	Всего листов раздела 1: 1	Всего листов выписки: 2
27 июня 2019г.			
Кадастровый номер:	04-01/031002:279		
Номер кадастрового квартала:	04-01/031002		
Дата присвоения кадастрового номера:	26.06.2019		
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют		
Адрес (местоположение):	Российская Федерация, Республика Алтай, Майминский район, Бирюлинское сельское поселение, п. Финал		
Площадь, м2:	1142 +/- 12		
Кадастровая стоимость, руб.:	437420,26		
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	данные отсутствуют		
Категория земель:	Земли населенных пунктов		
Виды разрешенного использования:	Для индивидуального жилищного строительства		
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"		
Особые отметки:	Сведения для заполнения раздела: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.		
Получатель выписки:	Чичиков Амаду Романович (представитель правообладателя). Правообладатель: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МАЙМИНСКИЙ РАЙОН"		

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист №1	Раздел 3	Всего листов раздела 3: 1	Всего разделов: 2
27 июня 2019г.		Всего листов выписки: 2	
Кадастровый номер:		04:01:031002:279	
План (чертеж, схема) земельного участка			
			
Масштаб 1:600		Условные обозначения:	
полное наименование должности		ПОДПИСЬ	
		ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	

М.П.