

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 8000372766

для присоединения к электрическим сетям

Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"

Администрация муниципального образования "Майминский район"

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: *электроустановки жилого дома.*
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: *жилой дом, расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Алтай, Майминский район, с. Озерное ул. Таежная, 36, кадастровый номер земельного участка 04:01:020211:804.*
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: *15 кВт.*
- 3.а Ранее присоединенная мощность по объекту *отсутствует* кВт.
4. Категория надежности: *Третья.*
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: *0,23 кВ.*
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: *2019г.*
7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:
1 точка присоединения: максимальная мощность 15 кВт.

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| <i>Линия (0,4)</i> | <i>Проектируемая</i> |
| <i>ТП</i> | <i>ТП-20-16-10</i> |
| <i>Линия (3/6/10)</i> | <i>Л-20-16 Озерное</i> |
| <i>Ячейка ПС</i> | <i>Присоединение Л-20-16 Озерное</i> |
| <i>ПС</i> | <i>ПС «Манжерокская» №20</i> |
8. Основной источник питания: *ПС "Манжерокская" №20.*
9. Резервный источник питания: *отсутствует.*
10. **Сетевая организация осуществляет:**
 - 10.1. Организационные мероприятия:
 - 10.1.1. Подготовка технических условий на технологическое присоединение.
 - 10.1.2. Проверка выполнения технических условий со стороны Заявителя.
 - 10.1.3. Фактические действия по присоединению и обеспечению работ энергопринимающих устройств Заявителя.
 - 10.2. Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" для электроснабжения объектов заявителя: *выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.*
 - 10.2.1. *От РУ 0,4 кВ ТП-20-16-10 до границы земельного участка Заявителя запроектировать и построить ЛЭП 0,4 кВ. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом;*
 - 10.2.2. *Определить проектом необходимость установки автоматического выключателя 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП-20-16-10.*
11. **Заявитель осуществляет:**
 - 11.а. *Установить щит учета. Конструкция щита должна соответствовать требованиям электробезопасности и исключать возможность безучетного подключения электроэнергии;*

11.5. Ввод до учета выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП. Место прокладки кабеля или провода должно быть доступно для беспрепятственного осмотра по всей длине прокладки;

11.1. Требования по проектированию схемы электроснабжения от точки присоединения к сети МРСК: разработать проектную документацию в границах земельного участка Заявителя в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87;

11.2. Требования по проектированию и установке устройств:

11.2.1. Коммутационных аппаратов, аппаратов защиты: перед прибором учета установить отключающий аппарат, предусмотреть возможность его опломбирования;

11.2.2. Учета электрической энергии: выполнить в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442), ПУЭ;

11.2.3. Защитного заземления: заземление выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ.

11.2.4. Защиты и автоматики: не требуется.

11.3. Мероприятия по обеспечению резервным источником питания энергопринимающих устройств, требующих повышенной надежности электроснабжения в соответствии с требованиями НТД: не требуется.


11.4. Требования по согласованию проектной документации с Сетевой организацией и федеральным органом исполнительной власти по технологическому надзору: при разработке проектной документации согласно п. 11.1 настоящих ТУ согласовать ее со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством.

11.5. Требования по предоставлению заключений экспертных организаций по проектной документации, освидетельствования технического состояния энергоустановок: после выполнения технических условий энергопринимающее устройство предъявить представителю Сетевой организации для составления акта о выполнении ТУ, акта об осуществлении технологического присоединения, акта допуска прибора учета к эксплуатации и согласования расчетной схемы учета электроэнергии.

Дополнительные сведения:

- Запрещается строительство и производство любых работ в охранных зонах электрических сетей, принадлежащих ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» без предварительного согласования;
- Запрещается самовольное включение электроустановки, изменение схемы электроснабжения и увеличение нагрузки сверх разрешенной.
- Указанная в настоящих технических условиях точка присоединения к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» на момент заключения договора о технологическом присоединении является условной и окончательно фиксируется в документах о технологическом присоединении (акт о технологическом присоединении), что не требует внесения изменений в данные технические условия для последующего осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 5 лет со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.


Главный специалист сектора
перспективного развития филиала ПАО
«МРСК Сибири» - «ГАЗС»

Лыкова Эркелей Сергеевна


« 24 » 01 2019

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 26.04.2019, поступившего на рассмотрение 26.04.2019, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

| Земельный участок | | | | Раздел 1 Лист 1 | |
|---|----------|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|
| вид объекта недвижимости | | | | | |
| Лист №1 | Раздел 1 | Всего листов раздела 1: 1 | | Всего разделов: 2 | Всего листов выписки: 2 |
| 26 апреля 2019г. № КУВИ-001/2019-9679723 | | | | | |
| Кадастровый номер: | | | | | |
| 04:01:020211:804 | | | | | |
| Номер кадастрового квартала: | | | | | |
| 04:01:020211 | | | | | |
| Дата присвоения кадастрового номера: | | | | | |
| 31.05.2017 | | | | | |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | | | | | |
| Условный номер 04:01:020211-8:ЗУ14 | | | | | |
| Адрес (местоположение): | | | | | |
| Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика Алтай, Майминский район, Майеровское сельское поселение, с. Озерное, ул. Таежная, 36. | | | | | |
| Площадь, м2: | | | | | |
| 999 +/- 11 | | | | | |
| Кадастровая стоимость, руб: | | | | | |
| 399290,31 | | | | | |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | | | | | |
| данные отсутствуют | | | | | |
| Категория земель: | | | | | |
| Земли населенных пунктов | | | | | |
| Виды разрешенного использования: | | | | | |
| Для индивидуального жилищного строительства. Для индивидуальной жилой застройки | | | | | |
| Статус записи об объекте недвижимости: | | | | | |
| Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" | | | | | |
| Особые отметки: | | | | | |
| Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 04:01:020211-8. Сведения для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют. | | | | | |
| Получатель выписки: | | | | | |
| Чичинов Амаду (представитель заявителя). Заявитель: Администрация МО "Майминский район" | | | | | |

| | | |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |
| | | М.П. |

| | | | |
|---|----------|---------------------------|-------------------|
| Земельный участок | | | |
| Лист №1 | Раздел 3 | Вид объекта недвижимости | |
| 26 апреля 2019г. № КУ/ВИ-001/2019-9679723 | | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 2 |
| Кадастровый номер: | | Всего листов выписки: 2 | |
| План (чертеж, схема) земельного участка | | 04:01:020211:804 | |
|  | | | |
| Масштаб 1:400 | | Условные обозначения: | |
| полное наименование должности | | подпись | |
| | | инициалы, фамилия | |
| | | М.П. | |



КРИСТАЛЛ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «КРИСТАЛЛ»
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙМИНСКИЙ РАЙОН»

649100, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, С. МАЙМЗ
УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 33, ОФИС 2
ТЕЛ. 8 (38844) 22 502
ИНН/КПП 0400006310/0400001001

№ _____
за № _____ от _____

Главе Администрации
МО «Майминский район»
Птицыну Р.В.

Заключение

О возможности подключения (технологического присоединения)
к водопроводным сетям земельного участка кадастровый номер
04:01:020211:804,
расположенного по адресу: Майминский район, с. Озерное ул. Таежная

Возможности подключения (технологического присоединения)
вышеупомянутого земельного участка к существующим водопроводным
сетям МУП «Кристалл» нет.

Главный инженер МУП «Кристалл» _____



В.Г. Тяменко

Заключение получил _____

« _____ » _____ 20__ г.